

Betreff:

technische Angaben CO₂ - Gastank und Fundamentplatte

Für die neue Extraktionsanlage im Gebäude 888a, EG, benötigt es einen Aussenaufstelltank mit einem Volumen von 11'000L für das benötigte Medium CO₂.
Das Medium wird über eine Rohrbrücke ins Gebäude geführt.

Gastank:

Pos. 002

11.0 t / 11'000 l vertikaler ASCO Lagertank, vakuumisoliert

Geliefert mit allen Leitungen aus rostfreiem Stahl, Ventilen, Sicherheits-einrichtungen, Differenzdruckmessgerät, vakuumisoliert

- Durchmesser: 2'200 mm / Höhe: 6'400 mm
- inkl. TÜV-Registrierung
gemäss PED 2014/68/EU und AD2000 (auch für CH)

CO₂: (verfügbare Optionen siehe Fliessschema Nr. 700)

- Maximales Füllgewicht **10'540 kg**
- Sicherheitsventileinstellung auf 22 bar
- Innenbehälter standardmässig aus Stahl, optional aus Edelstahl

LIN, LOX, LAR:

- Maximale Nettokapazität **10'450 Liter**
- MAWP 18,5 bar
- Innenbehälter aus Edelstahl

Art.-Nr.

CO₂ **900737**
LIN, LOX, LAR **4046463**



Symbolbild, Foto entspricht nicht dem 11.0t Tank

Fundament:

Das Aufstellfundament wird mit Injektionsbohrpfählen erstellt, damit erfüllt man die Aufstellanforderungen vom Tanklieferanten Asco ein.



